

Tubería ReUze®

>> Tubería de CPVC en Dimensiones de Cobre para Sistemas de Distribución de Agua-No Potable



TRAMOS RECTOS TUBERIA DE CPVC RD 11 EXTREMOS LISOS EN DIMENSIONES DE COBRE ASTM D 2846									
PARTE NO.	MEDIDA NOMINAL	UPC # 611942-	CANTIDAD POR BOLSA (PIES - MTS)	% EMBARQUE ATADO	CANTIDAD POR ATADO (PIES - MTS)	DIAMETRO EXT. PROM. (PULG.-MM)	ESPESOR MÍN. DE PARED (PULG.-MM)	PRESIÓN MAX. DE TRABAJO A 73°F-23°C	PESO POR 100 PIES (30.48 MTS) - LIBRAS (KGS)
CTS 12005 RU	1/2" x 20'	11642	1,000	5.000	24,000	.625	.068	400 PSI	8.3
	13mm x 6.10mt		304.800		7,315.20	15.875	1.727	28 Kg/cm²	3.765
CTS 12007 RU	3/4" x 20'	11643	500	5.000	12,000	.875	.080	400 PSI	13.9
	19mm x 6.10mt		152.400		3,657.60	22.225	2.032	28 Kg/cm²	6.305
CTS 12010 RU	1" x 20'	11644	300	5.000	7,200	1.125	.102	400 PSI	22.2
	25mm x 6.10mt		91.440		2,194.56	28.575	2.591	28 Kg/cm²	10.070
CTS 12015 RU	1 1/2" x 20'	11645	120	5.000	2,880	1.625	.148	400 PSI	46.6
	38mm x 6.10mt		36.576		877.82	41.275	3.759	28 Kg/cm²	21.137
CTS 12020 RU	2" x 20'	11646	80	5.000	1,920	2.125	.193	400 PSI	79.5
	50mm x 6.10mt		24.384		585.22	53.975	4.902	28 Kg/cm²	36.061

NOTA: LA TUBERÍA EN TRAMOS SE SURTE ÚNICAMENTE EN ATADOS COMPLETOS.

Listado NSF. Satisface Todos los Requerimientos de la Norma D 2846.

NOTA: Por favor llame a Charlotte Pipe al 800/438-6091 o visite nuestro sitio Web en www.CharlottePipe.com para obtener la hoja con la información más reciente acerca de la Compatibilidad Química del CPVC.

Debido a los conflictivos en los requerimientos de los reglamentos de plomería, el marcado en la tubería puede no estar en conformidad con los requerimientos del reglamento local. Compruebe los requerimientos del reglamento para que estén en conformidad con todos los reglamentos de plomería y de construcción locales.



ADVERTENCIA

El hacer pruebas o usar aire o gases comprimidos en tuberías y conexiones de PVC / ABS / CPVC puede ocasionar fallas explosivas y causar lesiones severas o muerte.

AIRE/GAS



- NUNCA haga pruebas o transporte / almacene aire o gases comprimidos en tuberías y conexiones de PVC / ABS / CPVC.
- NUNCA haga pruebas con aire o gases comprimidos o aire con elevadores de presión de agua en tuberías y conexiones de PVC / ABS / CPVC.
- SOLO use tuberías y conexiones de PVC / ABS / CPVC para agua o productos químicos aprobados.
- Consulte las advertencias en el sitio web de PPFA (Asociación de Fabricantes de Tuberías y Conexiones de Plástico) y ASTM D 1785.